



**Ministerio De Hacienda**  
Dirección General de Contrataciones Públicas  
División de Compras y Contrataciones  
**FORMULARIO SOLICITUD DE COMPRAS**



DATOS DE LA SOLICITUD							
Área solicitante:	Servicios Generales					Fecha Solicitud:	13/02/2020
Descripción de la Necesidad:	1. Aire acondicionado inverter de 5ton., para Administrativo, Despacho, Registro de Proveedores y Recepción (4UD). 2. Aire acondicionado inverter de 3ton para Salón Conferencia (ud) 3. Lechuzas para automatizar encendido y apagado de aire acondicionado (3ud).					Fecha Entrega del Requerimiento:	13/02/2020
Responsable:	Ing. Narciso González.						
Fondos:	DGCP <input checked="" type="checkbox"/>	FOMIN <input type="checkbox"/>	PAFI <input type="checkbox"/>	PASCAL <input type="checkbox"/>	PNUD <input type="checkbox"/>	BM <input type="checkbox"/>	Otros (especificar) <input type="checkbox"/>
	(7 días)	(12 días)	(25 días)	(7 días)	(7 días)	(7 días)	
Nota: Los organismos requieren un tiempo mínimo para procesar las solicitudes de recursos, como se indica arriba. El período del proceso por parte de la DGCP dependerá del monto a contratar.							
Planificado:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>			No <input type="checkbox"/>			Prioridad: Baja <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/>
	Especificar Trimestre: 1. Enero-Marzo <input checked="" type="checkbox"/> / 2. Abril-Junio <input type="checkbox"/> / 3. Julio-Septiembre <input checked="" type="checkbox"/> / 4. Octubre-Diciembre <input type="checkbox"/>						
Rubro:	Refrigeración						

REQUERIMIENTOS COMPRAS		
Bien o Producto	Cantidades	Especificaciones
Electrodomésticos <input type="checkbox"/>		
Equipos tecnológicos <input type="checkbox"/>		
Suministro de cocina <input type="checkbox"/>		
Vehículos <input type="checkbox"/>		
Material gastable <input type="checkbox"/>		
Materiales refrigeración <input type="checkbox"/>		
Materiales transportación <input type="checkbox"/>		
Otros <input checked="" type="checkbox"/> (Refrigeración)	1	Aire acondicionado inverter
<b>Observaciones:</b> La compra de estos equipos debe estar incluida la mano de obra para instalación, costo de materiales y el costo de mover para el almacén las unidades viejas sustituidas. <b>También el contratista que resulte ganador deberá reponer los plafones (incluir 5 cajas de plafones de mismo tipo que se utiliza en la DGCP) que resulten dañado en el proceso de sustitución de equipos, así como también, dejar las áreas limpias.</b> En el caso de la Recepción destacar que el techo esta en alturas superior a los 3m y está decorado en chirok, esta área debe quedar remozada, con todos los detalles pertinentes. La Ductería será en P3.		

DETALLE DEL REQUERIMIENTO			
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	Aire acondicionado inverter de 5ton., SEER 18, 208/230v,	ud	4



**Ministerio De Hacienda**  
Dirección General de Contrataciones Públicas  
División de Compras y Contrataciones  
**FORMULARIO SOLICITUD DE COMPRAS**



	Para Registro de Proveedores, Recepción y Administrativo, Despacho y Salón Conferencia  Dos años de garantía		
2	Aire acondicionado inverter de 3ton., SEER 18, 208/230v. Para el área de Salón de reuniones	Ud	1
3	Instalación de aire acondicionado inverter de 5ton, para Administrativo, Salón Conferencia, Registro de Proveedores Recepción, Despacho	ud	4
4	Instalación de Aire acondicionado inverter de 3ton., Para el área de Salón de reuniones	Ud	1
5	<b>Lechuzas</b>  Lechuzas para programación de encendido, apagado y funcionamiento continuo de aires acondicionado de la DGCP.  Un año de garantía	Ud	3
6	Instalación de lechuzas La propuesta debe incluir instalación, materiales de instalación, costo de mano de obra, instalaciones eléctricas, contactares, paneles de control, time delay, cables de alimentación y control, así como todo lo que sea necesario para su correcto funcionamiento.	ud	3
7	Construcción de plataforma en hormigón para los condensadores de aire acondicionado  Dimensiones: largo=1m X ancho 1m X espesor 0.10m	Ud	6
8	Desinstalación e instalación de aire acondicionado de 5ton  Ubicación de aire en el área administrativa y será ubicado en el área de data center Incluye reinstalación e instalación de manejadora y compresor, traslado y todos los materiales necesarios para su reinstalación. Así como también cualquier detalle eléctrico que se requiera. Este equipo de aire acondicionado usa gas R-438A	ud	1

**TRAMITE Y APROBACION DE LA SOLICITUD**

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Solicitado por:	Ing. Narciso González	Encargado		13/02/2020
Recibido por:				

**PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA**

No. Documento a Anexar	No. Expediente de Compras	Trimestre Origen	Trimestre Real